

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В
г. ЕЛЬЦЕ, ДОЛГОРУКОВСКОМ, ЕЛЕЦКОМ, ИЗМАЛКОВСКОМ, СТАНОВЛЯНСКОМ РАЙОНАХ

399773 г. Елец, ул. Путейская, 20, тел./факс: (47467) 2 07 78/ 2 07 78 E-mail: toyprn48@yandex.ru
ОКПО 74016790, ОГРН 1054800240362, ИНН/ КПП 4825040932/ 482501001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№72

«20 » ноября 2023г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в г.
Ельце, Долгоруковском, Елецком, Измалковском, Становлянском районах Липецкая
область, г. Елец, ул. Путейская, д.20

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом - экспертом ТОУ Роспотребнадзора по Липецкой
области в г.Ельце, Долгоруковском, Измалковском, Елецком, Становлянском районах
Панариной Еленой Анатольевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад №17 города Ельца» юридический адрес: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул.
Пригородная, д.30

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

по результатам осмотра помещений выявлены нарушения обязательных
требований: на пищеблоке, в горячем и холодном цехах, потолок имеет дефекты и
повреждения (на потолке краска местами потрескалась и отслоилась), что является
нарушением ст. 28 Федеральный закон от 30.09.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».

Рассмотрены протоколы лабораторных исследований, испытаний, измерений
физических факторов – на основании экспертного заключения №4762 от 10.11.2023г.
фактические значения параметры искусственной освещенности в игровых групп №3, 4,
5 МБДОУ «Детский сад №3 г. Ельца» по адресу 399774, Липецкая область, г. Елец, ул.
Шоссейная, д.1Б не соответствуют требованиям табл. 5.54 СанПин 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания» и составляют: игровая группа
№3 освещенность к.т.1 149± 14лк, к.т.2 144± 13лк, к.т.3 143 ± 13лк, к.т.4 145±13лк при
норме не менее 400 лк; игровая группа №4 освещенность к.т.1 131± 14лк, к.т.2 138±
13лк, к.т.3 134 ± 13лк при норме не менее 400 лк;
игровая группа №5 освещенность к.т.1 157± 14лк, к.т.2 151± 13лк, к.т.3 155 ± 13лк при
норме не менее 400 лк.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

1. Привести в соответствие гигиеническим требованиям помещения пищеблока (потолок горячего и холодного цеха).

Срок – до 20.11.2024г. -

2. Привести в соответствие гигиеническим нормативам параметры искусственной освещенности в группах №3,4,5 в рамках производственного контроля провести замеры искусственной освещенности, представить в территориальный отдел УРПН в г. Ельце, Долгоруковском, Елецком, Измалковском, Становлянском районах (г. Елец, ул. Путейская, д. 20) протокол результатов измерений неионизирующих физических факторов.

Срок – до 20.11.2024г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ «Детский сад №3 г. Ельца» юридический адрес: 399774, Липецкая область, г. Елец, ул. Шоссейная, д.1Б

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в г. Ельце, Долгоруковском, Елецком, Измалковском, Становлянском районах по адресу Липецкая область, г. Елец, ул. Путейская, д.20 тел./факс 8(474)67 2 07 78_ заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **« 26» ноября 2024 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист – эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Липецкой области
в г. Ельце, Долгоруковском, Елецком,
Измалковском, Становлянском районах



Е.А. Панарина

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен (а) «20» ноября 2023г.



(подпись)

О.А. Чижова
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: